

BESTUHLUNGSPLAN



Bestuhlung mit Tischen, Tanzveranstaltung:

34 Tische mit je 6 Sitzplätzen,
maximal 204 Sitzplätze.
Stühle 60 cm x 60 cm, Tische 70 cm x 180 cm.
Der Abstand von Tisch zu Tisch soll 1,50 m
nicht unterschreiten.
Rettungswegbreiten (grün hinterlegt) 1,20 m.

Rettungswege:

Erforderliche Breite der Notausgänge:
1,20 m je 200 Personen = 2 x 1,20 m.
Vorhandene Breite der Notausgänge:
2 x 2,00 m.

Die Rettungswege bzw. die Ausgänge sind für
die geplante Anzahl an Sitzplätzen ausreichend
dimensioniert.
Rettungswegmindestbreiten von 1,20 m
werden nicht unterschritten.
Von jedem Tischplatz ist der Weg zu einem
Gang nicht länger als 10 m.
Rettungsweglänge von einem Besucherplatz
bis zum nächsten Ausgang ins Foyer < 30 m.

Die Bestuhlungspläne entsprechen der Hessischen Versammlungstatistikverordnung vom 13. Juni 2018 (gültig ab 7. Juli 2018).

Legende

-  Rettungsweg
-  Rettungsweg, Ausgang
-  Wandhydrant
-  Feuerlöscher
-  Erste Hilfe

Objekt: **Eigenheim Trebur**
Astheimer Str. 55
65468 Trebur

Planersteller: Gemeinde Trebur
Herrngasse 3
65468 Trebur

gez.: M. Sabottig

Stand: August 2019

Plan 4: **Bestuhlung mit Tischen**
Tanzveranstaltung

Bauaufsichtlich geprüft

Az.: BS-19--78

Kreisausschuss Groß-Gerau

24.01.2020